

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  
РЕСПУБЛИКЭМ  
ЕГЪЭД ЖЭНЫГЪЭМРЭ,  
ЩЭНЫГЪЭМКІЭ И МИНИСТЕРСТВО  
«ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭ ЦРАГЪЭГЪУЭТ  
КЪЭРАЛЫМ МЫЛЪКУ ЗЫХУХИХЫУ  
КУРЫТ ЩЭНЫГЪЭ ЦРАГЪЭГЪУЭТ  
«ЩЭНЫГЪЭ ХЭХА ЦРАТ 3-НЭ  
ЕДЖАПЭ-ИНТЕРНАТ»»



КЪАБАРТЫ-МАЛЪКАР  
РЕСПУБЛИКАНЫ  
ЖАРЫКЪЛАНДЫРЫУ, ЭМИЛМУ  
МИНИСТЕРСТВОСУ, «ЭНЧИ  
(КОРРЕКЦИЈАЛЫ) 3-ЧЮ НОМЕРЛИ  
ИНТЕРНАТ ШКОЛУ» КЪЫРАЛ  
БЮДЖЕТ БИТЕУЛЛО БИЛИМ БЕРГЕН  
УЧРЕДЕНИЕ

**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И НАУКИ  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 3 »**

Почтовый адрес: 361041  
г. Прохладный, ул. Мичурина, 33  
Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика  
Банка России;  
Р/С 03224643830000000400  
К/С 40102810145370000070

Л /С 20046Б03511;  
ИНН 0709004848;  
КПП 071601001  
БИК 018327106 УФК по КБР  
ОГРН 1020701191576  
ОКПО 02094910  
ОКТМО -83710000001

Факс 8(86631) 4-69-72;  
Телефоны: 4-69-72, 3-16-43, 3-17-43  
E-mail: skshi3proh@mail.ru

Исх

от 26.01.2023г

**Заместителю главного государственного  
инспектора г. Прохладный и Прохладненского района  
по пожарному надзору, подполковнику внутренней службы  
Жамурзову И.М.**

Администрация ГБОУ «СКШИ №3» Минпросвещения КБР  
предоставляет отчет по устранению выявленных нарушений, согласно  
предписания № 15/01 от 28.04.2022г :

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и ( или ) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении
1.	Для покрытия пола на путях эвакуации в коридоре на первом этаже здания использованы материалы с неопределенной степенью горючести.	п.6.25 СНиП 21-01-97*, ст 134, таблица 28 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	до 25.11.2022г	Не выполнено ( направлены письма Учредителю на выделение финансовых средств (копии прилагаются) Запланировано на 1 полугодие 2023года

<p>Отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных материалов для покрытия полов путей эвакуации</p>	<p>пожарной безопасности», п.25 ПП РФ от 16.09.2020г № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»</p>	<p>заключения договора на приобретение напольного покрытия класса пожарной безопасности КМ2.</p>
---	--	--

И.о. директора



Колесникова И.М.