

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР
РЕСПУБЛИКЭМ
ЕГЪЭД ЖЭНЫГЪЭМКІЭ,
ЩЭНЫГЪЭМРЭ,ЩІАЛЭГЪУАЛЭМ
Я ІУЭХУХЭМКІЭ И МИНИСТЕРСТВЭ
«ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭ ЦРАГЪЭГЪУЭТ
КЪЭРАЛЫМ МЫЛЪКУ ЗЫХУХИХЫ
КУРЫТ ЩЭНЫГЪЭ ЦРАГЪЭГЪУЭТ
«ЩІЭНЫГЪЭ ХЭХА ЦРАТ 3-НЭ
ЕДЖАПІЭ-ИНТЕРНАТ»»



КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР
РЕСПУБЛИКАНЫ
ЖАРЫКЪЛАНДЫРЫГУ, ИЛМУ ЭМДА
ЖАШ ТЕЛЮНО ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА
МИНИСТЕРСТВОСУНУ, «ЭНЧИ
(КОРРЕКЦИЯЛЫ) 3-ЧІО НОМЕРЛИ
ИНТЕРНАТ ШКОЛУ» КЪЫРАЛ
БЮДЖЕТ БИТЕУЛЮ БИЛИМ БЕРГЕН
УЧРЕДИЕНИЕ

**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 3»**

Почтовый адрес: 361041
г.Прохладный, ул. Мичурина, 33
Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика
Банка России;
PIC 03224643830000000400
K/C 40102810145370000070

Л/С 20046Б03511;
ИНН 0709004848;
КПП 071601001
БИК 018327106 УФК по КБР
ОГРН 1020701191576
ОКПО 02094910
ОКТМО -83710000001

Факс 8(86631) 4-69-72;
Телефоны: 4-69-72, 3-16-43, 3-17-43
E-mail: 83365@mail.ru



Исх. № 170/1

от «30» 06 2021г.

**Начальнику ОНДПР
по г. Прохладному и Прохладненскому району
Кумыкову А.А.**

Администрация ГБОУ «СКШИ №3» Минпросвещения КБР
предоставляет отчет по устранению выявленных нарушений, согласно
предписания № 08/01/06 от 22.03.2021г :

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований	содержание	Срок устранения	Отметка о выполнении
1.	п.4.6 НПБ 151-96, п.48 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 « Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	Обеспечение своевременное обслуживание наружных водопроводов противопожарного водоснабжения	01.07.2021г	Выполнено Акт от 23.03.2021г Приложение №1.
2.	П.4 НПБ 110-3	оборудовать автоматической пожарной сигнализацией (гладильного помещения)	01.07.2021г	выполнено Договор № 44 от 27.04.2021г Приложение №2
3.	П.6.25 СНИП 21-01- 97 ст 134 таблица 28 ФЗ № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.25 ПП РФ от	Замена полового покрытия	01.07.2021г	Вопрос финансирования рассматривается в Минпросвещения КБР (письмо № 63 от 17.03.2021г письмо № 123 от 17.05.2021г с локальным сметным расчетом), Приложение №3

	16.09.2020 № 1479 «Правил противопожарного режима в РФ»			
--	--	--	--	--

Копии приложений прилагаются :- 10 листов.

И.о.директора



Колесникова И.М

Отдел государственного
пожарного надзора г.Прохладного
и Прохладненского района
12 № 248
« 30 » 06 2021 г.