



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Прохладному и Прохладненскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

КБР, Прохладненский муниципальный район, с. Прималкинское, ул. Канкавы б/н, здание ПСЧ-4 1-го отряда ФПС по КБР
тел /fax: 8-(86631) 7-10-73; e-mail:ugpn4kbr@mail.ru, www.ugpnkbr.ru.
номер телефона доверия: ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99

ПРЕДПИСАНИЕ № 08/01/06

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

«Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

в лице директора – Колесниковой Ирины Михайловны

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНДПР по г. Прохладному и Прохладненскому району
Кумыкова А.А. № 8 от 24.02.2021 года

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
с 10 ч. 00 мин. « 16 » марта 20 21 г. по 10 ч. 00 мин. « 22 » марта 20 21 г. проведена плановая
выездная проверка

Заместителем начальника ОНДПР по г. Прохладному и Прохладненскому району

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

майором внутренней службы Жамурзовым Ильясом Мусаевичем

по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

в зданиях, помещениях и на территории ГКОУ «СКШИ №3»

расположенного по адресу: г. Прохладный, ул. Мичурина, д. 33

совместно с **директором Колесниковой Ириной Михайловной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечивать своевременное обслуживание наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории объекта, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения путем организации проведения их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 4.6 НПБ 151-96*, п. 48 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	01.07.2021	

90 1.08.2021

2.	Гладильное помещение в здании корпуса №2 оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.	п. 4 НПБ 110-03	01.07.2021
3.	Для покрытия пола на путях эвакуации в коридоре на первом этаже здания не допускать использования материалов с неопределенной степенью горючести. Иметь в наличии документацию, подтверждающую пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных материалов для покрытия полов путей эвакуации.	п. 6.25 СНиП 21-01-97*, ст. 134, таблица 28 Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»	01.07.2021

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Заместитель начальника ОНДПР по г. Прохладному и

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


Прохладненскому району майор внутренней службы

Жамурзов Ильяс Мусаевич

« 22 » 05 2021 г.


(подпись)
М.П. *

Предписание для исполнения получил (а)


(подпись)

Директор ГБОУ «СКШИ №3»

(должность, фамилия, инициалы)

Колесникова Ирина Михайловна

« »

* - место личного приема государственного инспектора по пожарному надзору

