

13.04.2022

№ КНМ 07220061000200677736 в ЕРКНМ



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по КБР**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

КБР, г. Нальчик, ул. А. Кадырова, 6,

e-mail: undprkbr@skfo.mchs.gov.ru, тел.: – 8-8662-96-13-61, факс: 8-8662-96-07-96

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г. Прохладному и Прохладненскому району**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

361016, КБР, Прохладненский муниципальный район, с. Прималкинское, ул. Канкавы б/н,

тел/факс: 8-(86631) 7-10-73; e-mail: ondpr04@skfo.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 15/01**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

(коррекционная) школа-интернат №3» в лице и.о. директора Побединской Е.Ю.

Во исполнение решения Главного государственного инспектора Кабардино–Балкарской Респуб-  
лики по пожарному надзору-начальник управления надзорной деятельности и профилактической  
работы ГУ МЧС России по КБР, полковника внутренней службы Хажикаров М.Х. № 15 от  
«13» апреля 2022 года

в период с « 19 » апреля 2022 года 11 час. 00 мин.  
по « 28 » апреля 2022 года 11 час. 00 мин.

Заместителем главного государственного инспектора г. Прохладный и Прохладненского района по  
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
пожарному надзору, подполковником внутренней службы Жамурзовым Ильясом Мусаевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме планового выездного

(контрольное (надзорное) мероприятие)



в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица  
и.о. директора ГБОУ «СКШИ №3» Побединская Е.Ю.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Для покрытия пола на путях эвакуации в коридоре на первом этаже здания использованы материалы с неопределенной степенью горючести. Отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных материалов для покрытия полов путей эвакуации,	п. 6.25 СНиП 21-01-97*, ст. 134, таблица 28 Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»	25.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. директора ГБОУ «СКШИ №3»

Побединская Е.Ю.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(дата, подпись)


Заместитель главного государственного инспектора

г. Прохладный и Прохладненского района

по пожарному надзору, подполковник внутренней службы

Жамурзов Ильяс Мусаевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

28.04.22 

(дата, подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.





**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИ-  
ТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
(Главное управление МЧС России по КБР)**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.  
Прохладный и Прохладненскому району

ул. Канкавы, б/н, г.о. Прохладный, КБР, 361016  
Телефон: 8-86631-7-10-73  
E-mail: ondpr04@skfo.mchs.gov.ru

«28» 04 2022 № 2-7/

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

И.о. директора ГБОУ «СКШИ №3»  
Побединской Е.Ю.

КБР, г. Прохладный, ул. Мичурина,

33

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения**

«28» апреля 2022 г.

с.п. Прималкинское

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Прохладного и Прохладненского  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица возбуждающего дело)

района по пожарному надзору, подполковник внутренней службы Жамурзов Ильяс Мусаевич  
рассмотрев постановление № 71 от « 28 » апреля 2022 г. по делу об административном правона-  
рушении и материалы на: и.о. директора ГБОУ «СКШИ №3» Побединской Елены Юрьевны, за-  
регистрированного по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Ленина, д.97 кв.40,  
установил, что «28» апреля 2022 г. в «11» час. «00» мин. на территории, в здании и помещениях  
ГБОУ «СКШИ №3», расположенного по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Мичурина, № 33  
нарушил (а) требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации,  
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года  
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима», СНИП 21-01-97\*, Федеральный  
закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно:

1. Для покрытия пола на путях эвакуации в коридоре на первом этаже здания использованы  
материалы с неопределенной степенью горючести. Отсутствует документация, подтвер-  
ждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опас-  
ности примененных материалов для покрытия полов путей эвакуации, п. 6.25 СНИП 21-01-  
97\*, ст. 134, таблица 28 Федеральный закон №123-ФЗ « Технический регламент о требова-  
ниях пожарной безопасности», п. 25 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопо-  
жарного режима в РФ».

В действиях и.о. директора ГБОУ «СКШИ №3» Побединской Елены Юрьевны, содержится  
состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого преду-  
смотрена частью 1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-  
ниях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях,

Вам необходимо:

1. Для покрытия пола на путях эвакуации в коридоре на первом этаже здания использованы  
материалы с неопределенной степенью горючести. Отсутствует документация, подтвер-  
ждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опас-



ности примененных материалов для покрытия полов путей эвакуации, п. 6.25 СНиП 21-01-97\*, ст. 134, таблица 28 Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ».

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вы обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель главного государственного инспектора  
г. Прохладный и Прохладненского района по пожарному надзору  
подполковник внутренней службы  
Жамурзов Ильяс Мусаевич

28.04.2022

(дата, подпись лица, вынесшего представление)

Представление получил(а):

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.

28.04.22г. Ю. А. Феберенко

(подпись, законного представителя юридического лица,  
(защитника), должностного лица)

(ФИО)

Представление направлено \_\_\_\_\_

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Телефон доверия ГУ МЧС России по КБР – (8-8662) 399-999.