



29.03.19
Рассмт.
1/30

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Прохладному и Прохладненскому району УНДПР Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

КБР, с.п. Прималкинское, ул. Канкавы, б/н, телефон/факс 8 (86631)7-10-73, e-mail:ugpnkbr@mail.ru
номера телефона доверия ГУ МЧС России по КБР – 8 (8662) 39-99-99

ПРЕДПИСАНИЕ № 15 / 01 / 11
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственному казённому общеобразовательному учреждению "Специальная (коррекционная) школа-интернат №3" министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

ской Республики

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по КБР от №15 от 14.03.2019г

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. « 15 » марта 20 19 г. по 15 ч. 30 мин. « 21 » марта 20 19 г. проведена внеплановая выездная проверка начальником ОНДПР по г. Прохладному и Прохладненскому району

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

подполковником внутренней службы Кумыковым Асланбеком Альбияновичем

по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

на территории и в помещениях ГКОУ «СКШИ №3» Минпросвещения КБР расположенного по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Мичурина, 33

совместно с И.о. директора учреждения Колесниковой И.М. и ответственным за ПБ учреждения Пилипчак Н.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В декларации пожарной безопасности указать перечень статей (частей, пунктов) требования которых установлены и выполнены для объекта защиты.	(ч. 4 ст. 64 ФЗ №123 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности)	10.07.2019	
2.	Напольное покрытие на путях эвакуации здания выполнить из материала, класс пожарной опасности которого не превышает КМ 2.	(п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; таблица №28 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)	10.07.2019	
3.	На путях эвакуации предусмотреть аварийное освещение в соответствии с требованиями дей-	СНиП 23-05-95*. (п. 43 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 4.3.1 СП	10.07.2019	

	ствующего законодательства.	1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы)		
4.	Организовать и провести эксплуатационные испытания имеющихся внутренних пожарных кранов с оформлением соответствующих актов и записью в специальном журнале.	(п.4.6 НПБ 151-96*, п. 55 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»)	10.07.2019	
5.	Установку клапанов на внутреннем противопожарном водопроводе произвести с учетом исключения резкого перегиба пожарных рукавов при прокладывании их в любую сторону.	(п. 3.10* НПБ 151-2000, часть 2 статьи 107 федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.8 ГОСТ Р 51844-2009)	10.07.2019	
6.	Маховичок клапана в пожарном кране №3 установить с учетом удобства его охвата рукой и вращения.	(п. 2.4.5 ГОСТ 12.4.009-83)	10.07.2019	
7.	В помещениях спального корпуса №3,5,6 расстояния от дымовых точечных пожарных извещателей до светильников выполнить не менее 0,5 м.	(п. 13.3.6 СП 5.13130.2009);	10.07.2019	
8.	В коридоре учебного корпуса на втором этаже здания расстояние от дымовых точечных извещателей до стены выполнить не менее 0,5 м.	(п. 13.3.6 СП 5.13130.2009);	10.07.2019	
9.	Настенные речевые оповещатели, расположить от потолка до верхней части оповещателя на расстоянии не менее 150 мм.	(п. 4.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности)	10.07.2019	
10.	Помещение пищеблока, помещение пульта и подсобное помещение спального корпуса оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.	(п. 7.2 табл. А.1 Приложения А СП 5.13130.2009, НПБ 110-03)	10.07.2019	
11.	Высоту эвакуационного выхода из помещения пищеблока выполнить не менее 1,9 м.	(п. 6.16 СНИП 21-01-97; п. 4.2.5 СП 1.13330.2009)	10.07.2019	
12.	Цокольный этаж здания обеспечить план схемой эвакуации людей в полном объеме.	(п. 7 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»)	10.07.2019	
13.	Все двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров оборудовать приспособлениями для самозакрывания и обеспечить уплотнениями в притворах.	(п. 6.18* СНИП 21.01.97*; п. 4.2.7. СП 1.13130.2009).	10.07.2019	396 301.Р
14.	Этажи здания обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с требованиями действующего законодательства	(п. 468 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»)	10.07.2019	10 301.Р 1500
15.	Для тушения пожаров на территории учреждения установить	(ч. 1 ст. 62 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной	10.07.2019	

нар. шдран. - Заседа. 25

источники наружного противопожарного водоснабжения

безопасности)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНДПР по г. Прохладному и Прохладненскому району

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Кумыков А.А.



« ____ » _____ 20 ____ г.

Предписание для исполнения получил (а)

И.о. директора ГКОУ «СКШИ №3» Минпросвещения КБР

(должность, фамилия, инициалы)

Колесникова И.М.



» _____ 20 ____ г.